

कार्यालय मुख्य  
पत्र संख्या:-एफ0एस/निरी0-स्कूल/2018

अग्निशमन

अधिकारी डॉ०सी।  
दिनांक मार्च 19, 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक  
ब्लू बेल्ल्स पब्लिक स्कूल राजगढ़  
जनपद झाँसी

विषय:- ब्लू बेल्ल्स पब्लिक स्कूल राजगढ़ झाँसी का अग्निसुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में ब्लू बेल्ल्स पब्लिक स्कूल राजगढ़ झाँसी का अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो भवन भूतल तथा प्रथम तल पर निर्मित होकर शैक्षिक कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड एण्ड यू0पी0 बिल्डिंग वाइलाज एवं उ0प्र0 फायर प्रिवेन्शन एण्ड फायर सेफटी एक्ट/रूल्स-2005 में निर्धारित मानको के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाओ के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में प्रबन्धन को पूर्व में पत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया है।  
प्रश्नगत भवन में डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 10 कि०ग्रा० 03 अदद, सी0ओ0टू० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 4.5 कि०ग्रा० 01 अदद व ए०बी०सी० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 04 कि०ग्रा० 12 अदद स्थापित है जो निरीक्षण के समय कार्यशील दशा में पाये गये।


आख्या प्रेषित है।

18/03/2019  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
झाँसी

पब्लिक स्कूल समिति  
प्रबन्धक



BLUE BELLS PUBLIC SCHOOL  
R. Williams  
PRINCIPAL



ब्लू बेल्ल्स पब्लिक स्कूल समिति  
प्रबन्धक

BLUE BELLS PUBLIC SCHOOL  
R. Williams  
PRINCIPAL